

کاتالوگ تست های آزمون اسلیتینگ

Oscillating Test Catalog

آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار




شماره صفحه

شرح صفحه

۱

- عملکرد اسلیتینگ -



Test Name: Oscillating Function**Test Instruction Code: ITE/LB.I-04**

Test purpose: This test is conducted to ensure the correct long-term operation of oscillating systems of monitors.

Applicability domain: All Monitors

Standard number: Imen Tiar Engineering Factory Standard.

Test method: After installing the oscillating system on the test apparatus it shall be subjected to the test under pressure in four 15 minute stages:

- Continuously in one direction.
- In the reverse direction of the previous stage.
- In a small angle interval (15 to 30 degrees) in back and forth movement.
- In a large angle interval (100 to 150 degrees) in back and forth movement

After finishing the test, the oscillating system shall be able to operate without any errors.



آزمون عملکرد اسلیتینگ /
Oscillating function test

نام آزمون: عملکرد اسلیتینگ / OSCILLATING

کد دستورالعمل آزمون: ITE/LB.I-04

هدف از آزمون: این آزمون برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم اسلیتینگ / Oscillating مانیتورها در درازمدت انجام می شود.

دامنه کاربرد: کلیه مانیتورها

شماره استاندارد: دستورالعمل کارخانه ای شرکت مهندسی اینمین تیار روش آزمون: پس از نصب اسلیتینگ بر روی دستگاه آزمون، آن را در چهار مرحله ۱۵ دقیقه ای تحت فشار مشخصی آزمون می نمائیم.

(الف) در یک جهت بصورت مستمر.

(ب) در جهت عکس حالت قبل.

(ج) در یک بازه کوچک (زاویه ۱۵ تا ۳۰ درجه) رفت و برگشتی.

(د) در یک بازه بزرگ (زاویه ۱۰۰ تا ۱۵۰ درجه) رفت و برگشتی.

پس از پایان آزمون باستی عملکرد کامل و بدون ایراد باشد.

